

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU.C-RU.ПБ58.В.00945/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Плит" (ООО "Мастер Плит").  
Место нахождения (адрес юридического лица): 680001, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Менделеева, дом 1А.  
Адрес места осуществления деятельности: 680001, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Менделеева, дом 1А.  
ОГРН: 1042700247193. ИНН: 2724076294 Телефон: +7 4212539901. Электронная почта: office@mp-khv.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Плит" (ООО "Мастер Плит").  
Место нахождения (адрес юридического лица): 680001, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Менделеева, дом 1А.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 680001, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Менделеева, дом 1А. ОГРН: 1042700247193. ИНН: 2724076294. Телефон: +7 4212539901. Электронная почта: office@mp-khv.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, РОССИЯ, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт. 2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна: маты марок «Мастер Плит» ROLL-75», «Мастер Плит» ROLL-100» толщиной от 50 мм до 100 мм, плотностью от 60 кг/м<sup>3</sup> до 110 кг/м<sup>3</sup>, код ОКПД 2 23.99.19.111 и плиты марок «Мастер Плит» ЛАЙТ-30, «Мастер Плит» ЛАЙТ-50, «Мастер Плит» МЕДИУМ, «Мастер Плит» WALL-80, «Мастер Плит» WALL-85, «Мастер Плит» WALL-90, «Мастер Плит» WALL-В, «Мастер Плит» WALL-премиум, «Мастер Плит» МК-н, «Мастер Плит» HARD толщиной от 50 мм до 200 мм, плотностью от 30 кг/м<sup>3</sup> до 148 кг/м<sup>3</sup>; «Мастер Плит» МК-РУФ толщиной от 50 мм до 200 мм, плотностью от 115 кг/м<sup>3</sup> до 135 кг/м<sup>3</sup>; «Мастер Плит» МК-В толщиной от 50 мм до 200 мм, плотностью от 165 кг/м<sup>3</sup> до 185 кг/м<sup>3</sup>, изготавливаемые по ТУ 5769-003-71975047-2011 с изм. №4 «Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна марки «Мастер Плит». Серийный выпуск

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 842-С/ТР-24 от 01.11.2024, № 843-С/ТР-24 от 01.11.2024 от Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 174-АСП/24 от 19.08.2024 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения – не более 12 месяцев. Условия хранения продукции: продукты должны храниться в сухих складских помещениях в ящиках из гофрокартона, размещённых на стеллажах или деревянных поддонах, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Продукты хранят и транспортируют при температуре выше + 5 °С. Срок службы или ресурс продукции: не менее 3 лет. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 05.11.2024

по

04.11.2029



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Байгушкин Денис Николаевич  
(фамилия, имя, отчество)



КОПИЯ ВЕРНА

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00945/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 5769-003-71975047-2011 «Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна марки «Мастер Плит» от 21.01.2011 с изм. №4.


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	НГ (негорючие)




Руководитель  
М.П. (заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Байгушкин Денис Николаевич  
(фамилия, имя, отчество)